

PYTANIE

Do ogłoszonego przetargu

W dokumentacji projektowej opublikowanej na stronie zamawiającego w postępowaniu przetargowym "budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w nowym Mieście nad Pilica" zaplanowano wykonanie obiektów skateingowych ze sklejki. Obiekty tak wykonane są mało ergonomiczne, ponadto cechuje je niska żywotność, i kosztowne zabiegi konserwacyjne.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie i wykonanie obiektów skateingowych zamiennie z betonem zgodnie z normą PN-EN 14974 "Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań".

odpowiedź na pytanie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów skateparku zarówno ze sklejki jak i betonu zgodnie z normą PN-EN 14974 "Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań" oraz sztuką budowlaną przy zachowaniu funkcji zaprojektowanego wyposażenia. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia do akceptacji specyfikacji materiałowej oraz sposobu wykonania robót w technologii betonowej przed podpisaniem umowy.