



LEGENDA:

1. PRZEJSCIE PE/STAL 40X2,4/ 5/4"
2. REDUKCJA STALOWA DN 5/4" / 3/4"
3. ZAWOR ODCINAJACY DN 3/4"
4. WODOMIERZ DN 3/4"
5. ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY
TYP EA 291 DN 20

OBIEKT:	SIĘĆ WODOCIĄGOWA	
ADRES:	GOSTOMIA, GM. NOWE MIASTO N. PILICĄ, DZ. NR: 136, 130, 446, 129/2, 128, 127, 126, 210/1	Data oprac.: 04.2018
TREŚĆ:	STUDNIA WODOMIERZOWA	
AUTOR PROJEKTU:	mgr inż. PIOTR CZARNECKI upr. w zakr. sieci, instal. i urządz. ciepln., wentyl., gazowych, wodoc. i kanaliz. Nr upr.: MAZ/0391/PWBS/16	Skala: ---
SPRAWDZAJĄCY:	inż. KAROL CZARNECKI uraw. w z. sieci, instal. i urządzeń sanitarnych Nr upr.: GP-III-7342/157/91/74	Nr rys.: 5