

W dniu 27.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy zamawiający dopuści wykonanie słupów altany z drewna litego?
2. Proszę o określenie czy impregnacja przeciwogniowa wymagana jest do klasy dachostiana czy też do konstrukcji drewnianych.

ad. 1 – Tak, zamawiający dopuści słupy altan z drewna litego

ad. 2 – Impregnacja ogniowa wymagana jest do klasy konstrukcji drewnianych

przygotował: Tomasz Bogacki