

Zal. Z2 Bilans mocy

Odbiornik	W/m2 kW/szt	Moc zainstalowana	Współcz. Jednocz/ Zapotrzeb	Moc szczytowa LATO	Moc szczytowa ZIMA	Podstawa
			kj	Ps	Ps	Un
		[kW]	[-]	[kW]	[kW]	[kV]
Oświetlenie		3,50	0,90	3,15	3,15	Wartość obliczeniowa
Gniazda		37,00	0,20	7,40	7,40	Wartość obliczeniowa
Inst. Sanitarne		3,00	0,70	2,10	2,10	Wg projektów branżowych
Inne			0,70	0,00	0,00	Wg projektów branżowych
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Razem [kW]		43,50		12,65	12,65	
Moc przyłączeniowa [kW]				13,00		