

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m <sup>2</sup>	Wys. m.	Kub. m <sup>3</sup>	Ilość wymian		Ilość powietrza		uwagi		
					nawiew n	wywiew n	nawiew m <sup>3</sup> /h	wywiew m <sup>3</sup> /h			
****	****	m <sup>2</sup>	m.	m <sup>3</sup>	n	n	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h			
001	przedsionek	4,92	2,6	12,8	0,0	1,2		15,0		W1	
002	korytarz	28,13	2,6	73,1	1,0	0,0	70,0		N1		
003	szatnia	34,66	2,6	90,1	4,0	2,9	360,0	260,0	N1	W1	
004	sanitariaty 2	8,01	2,6	20,8	0,0	4,3		90,0		W2	
005	szatnia 2	8,51	2,6	22,1	4,1	0,0	90,0		N1		
006	szatnia 1	8,51	2,6	22,1	4,1	0,0	90,0		N1		
007	sanitariaty 1	8,01	2,6	20,8	0,0	4,3		90,0		W2	
008	zaplecze Sali	18,08	2,6	47,0	0,0	1,5		70,0		W6	
009	sala gimnastyczna	379,61	7,93	3010,3	0,0	0,0					grawitacja
010	korytarz 3	45,34	2,6	117,9	0,0	0,8		100,0		W1	
011	korytarz 1	38,23	2,6	99,4	1,0	0,0	95,0		N1		
012	hol/szatnia	20,34	2,6	52,9	4,0	0,0	210,0		N1		
013	łazienka	9,01	2,6	23,4	0,0	4,7		110,0		W3	
014	zaplecze	6,22	2,6	16,2	0,0	6,2		100,0		W1	
015	sala zajęć 1	37,13	2,6	96,5	3,1	2,6	300,0	250,0	N1	W1	
016	sala zajęć 2	36,98	2,6	96,1	3,1	3,1	300,0	300,0	N1	W1	
017	świetlica	34,8	2,6	90,5	4,4	4,4	400,0	400,0	N1	W1	
018	wc niepeł	4,06	2,6	10,6	0,0	4,7		50,0		W4	
019	magazynek	22,27	2,6	57,9	0,0	1,0		60,0		W5	
020	komunikacja	7,41	2,6	19,3	0,0	1,0		20,0		W1	
							1915,0	1445,0			
101+102	schody +korytarz2	32,94	2,5	82,4	0,6	0,6	50,0	50,0			
103	salka ćwiczeń 2	76,13	2,5	190,3	2,0	2,0	380,0	380,0			
104	salka ćwiczeń 1	19,58	2,5	49,0	2,0	2,0	100,0	100,0			
105	pokój trenera	19,74	2,5	49,4	2,0	2,0	100,0	100,0			
							630,0	630,0			

2545,0    2075,0